

2014年7月20日

株式会社フランスア

当社福岡工場で発生した異臭事案に関するお知らせ

2014年7月19日（土）午後1時20分頃、当社の福岡工場におきまして異臭が発生し、従業員が体調不良を訴えるという事故が発生しました。

この事故により、近隣住民の皆様をはじめ、お客様ならびに関係者の皆様に多大なご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。なお、地域住民の皆様への健康的影響を与えるようなことは一切ございません。この事故の内容につきましては下記のとおりです。

記

2014年7月19日（土）午後1時20分頃、当社の福岡工場冷凍生地ラインにおいて、異臭が発生し、体調不良を訴える従業員が数名発生しました。

救急車の出動要請をすると共に、工場内全従業員が工場建物外へ避難しました。症状を訴える従業員32名を福岡市内等の病院へ搬送しました。

原因については、消防・警察・設備メーカーと一緒に調査したところ、冷凍設備のパイプの破損が一か所認められ、冷媒用のフロンガスが漏れ出たことが判明しました。

消防・設備メーカーで大元のバルブを閉め、点検したところ、他の部分には破損はありませんでした。

漏れ出したフロンガスにつきましては消防・警察・設備メーカーの専門的知識・指導のもとで安全を確認し自然排気を行いました。

なお、フロンガス自体は人体に影響を与えるようなものではありません。

体調不良を訴えた従業員32名につきましては、搬送先の医療機関に確認したところ今のところ人体に影響を与えるような健康的被害は認められませんでした。

地域住民の皆様への健康的影響は一切ございません。

今後は警察をはじめ各関係機関からのご指導のもと、原因究明と再発防止に全力で取り組んでまいります。

以上